



太阳能产品认证证书

证书编号: CQC20024243449

申请人名称及地址

苏州海鹏科技有限公司
苏州市高新区湘江路 1508 号 5 幢三层

制造商名称及地址

苏州海鹏科技有限公司
苏州市高新区湘江路 1508 号 5 幢三层

生产企业名称及地址

苏州海鹏科技有限公司 (V040926)
江苏省苏州市高新区五台山路 588 号科技城工业坊 C 区 1 号楼-2-201 (1)

产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

见附件

产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 21 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 19 日



主任:

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC20024243449

纸 号:

HPS-3680:

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 80V-520Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc,
最大输入电流 2*12A;

交流输出: ~, 220V, 50Hz, 16A, 额定交流输出功率 3.68kW.

HPS-4000:

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 80V-520Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc,
最大输入电流 2*12A;

交流输出: ~, 220V, 50Hz, 20A, 额定交流输出功率 4kW.

HPS-5000:

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 80V-520Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc,
最大输入电流 2*12A;

交流输出: ~, 220V, 50Hz, 23A, 额定交流输出功率 5kW.

HPS-6000:

直流输入: 最大功率电压跟踪范围 80V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc,
最大输入电流 2*12A;

交流输出: ~, 220V, 50Hz, 27.3A, 额定交流输出功率 6kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>